



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odbor místního hospodářství a údržby majetku



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: MS 243/2016/MHÚM/Odv

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE: Zdeněk Odvárka

TELEFON: 556 414 354

FAX: 556 414 302

E-MAIL: odvarka@mesto-studenka.cz

DATUM: 29.01.2016

MS architektura a design s. r. o.
Prokešovo nám. 634/5
702 00 Ostrava

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci.

K Vaší žádosti o vyjádření k „PD – infrastruktura lokality Panská, objekt SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (místní komunikace, chodník) Vám sdělujeme následující:

1. Vjezd do zóny TEMPO 30 z ulice Panské je veden přes propustek, který konstrukčně neodpovídá vyhlášce MDaS č. 104/1997 Sb., a to §12 odst.2, pís. c), podle které pro šířku sjezdu nad 10m musí být jmenovitá světlost trub 800mm.
2. PD neobsahuje parkoviště pro stání vozidel, neboť dle zák. č. 361 Zákon o provozu na pozemních komunikacích §39 odst. 5 je povoleno stání v obytných zónách jen na místech označených jako parkoviště. Stání na místech označených jako parkoviště je rovněž uvedeno v TP Pro navrhování obytných a pěších zón v provozních podmínkách, tudíž nelze stát ani na zpevněných plochách – sjezdech na pozemky RD (v průvodní zprávě PD je uvedeno v odst. 8.2.1., že rozšířené plochy budou sloužit jako parkovací stání pro návštěvníky konkrétního pozemku)
3. Rovněž není z PD jasno a existuje pochybnost, zda je dodržena vlečná křivka pro vozidla svážející odpad, a to v místě vjíždění z TEMPO zóny 30 do Obytné zóny, aby nedocházelo k poškození obrub a zatravněných ploch.
4. Obdržená projektová dokumentace neobsahuje staničení komunikace, ze které by bylo patrné umístění příčných řezů.

Pro vydání našeho stanoviska k PD „místní komunikace a chodníku“ požadujeme Vaše vyjádření a vysvětlení k výše uvedeným připomínkám.

S pozdravem

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku

„otisk razítka“