

MS architektura a design s.r.o.
Prokešovo náměstí 634/5
702 00 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne

/

Naše značka

617/16/To

Vyřizuje

Bc. Radovan Todić

Vsetín

17.2.2016

Stanovisko k PD pro územní řízení – infrastruktura lokality pánská
(pro stavební povolení)

Dle předložené dokumentace má být předmětem plánovaného záměru stavby objekt SO01 zpevněné plochy (vozovky, chodník) projektové dokumentace „PD – infrastruktura lokality Panská“. Srážkové vody ze zpevněných ploch mají být odváděny novou dešťovou kanalizací objekt SO03 (není součástí vyjádření) do melioračního odvodnění. Výměra zpevněných ploch má být 150 m² (chodníky) a 1382 m² (místní komunikace). Investor stavby má být Město Studénka, se sídlem nám. Republiky 762, 742 13 Studénka.

Dle předložené dokumentace souhlasíme s plánovaným záměrem „PD – infrastruktura lokality Panská, objekt SO01 Zpevněné plochy (vozovky, chodník)“ v k.ú. Studénka nad Odrou, za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění stavby:

Dle předložené dokumentace nedojde realizací plánovaného záměru stavby „PD – infrastruktura lokality Panská, objekt SO01 Zpevněné plochy (vozovky, chodník)“ v k.ú. Studénka nad Odrou, k dotčení vodovodního a kanalizačního řádu pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.

Připomínky k dokumentaci:

K předložené dokumentaci stavby „PD – infrastruktura lokality Panská, objekt SO01 Zpevněné plochy (vozovky, chodník)“ v k.ú. Studénka nad Odrou, nemáme připomínky. V případě změny dokumentace požadujeme předložení a posouzení nové dokumentace.


Podmínky pro realizaci stavby:

1. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
2. Srážkové vody ze zpevněných ploch nebudou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platné znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

4. Výkopové práce v ochranných pásmech vodovodu budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem.
5. V ochranných pásmech vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na vodovodním a kanalizačním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).
6. Veškeré žádosti budou zpracovány v rozsahu příloh vzorové žádosti o vyjádření, která je dostupná na webových stránkách společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., a to www.vsteplo.mvv.cz v sekci pro zákazníka – dokumenty pro stažení.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

S pozdravem



Petr Hejnci
místopředseda představenstva