



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Kanalizace ul. Sjednocení“

Název zadavatele: město Studénka
Sídlo zadavatele: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele: 00298441
DIČ: CZ00298441
Osoba oprávněná jednat: Lubomír Šobich, starosta

Dotaz ze dne 25.9.2017:

Pro výběrové řízení na zakázku: "Kanalizace ul. Sjednocení" žádáme o dodatečnou informaci týkající se potrubí. Je požadováno potrubí s plným žebrem v řezu stěny (Ultra Rib dle DIN), nebo může být žebrované ze stejného materiálu a pevnosti jiné? Dále nám chybí elastomerové těsnění pro spojení šachetních dílců ve VV. Na stoce v ul. Sjednocení nebude zapotřebí zřizovat žádnou odbočku?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje upřesnění, na základě výše uvedeného dotazu:

- potrubí bude použito dle projektu – tj. Ultra Rib 2 DN 300 SN 10
- elastomerové těsnící pásy nejsou samostatnou položkou rozpočtu, protože jsou součástí položky betonová šachta, která, bude naceněna jako kompletní – dílce, těsnění, dno atd.
- na stoce ul. Sjednocení není potřeba zřizovat žádnou odbočku

Ve Studénce dne 27.09.2017

„otisk razítka“

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje