



Miramo spol.s r. o. , 742 55 Albrechtičky 69 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

**ZAHRADA-PARK-KRAJINA
s.r.o.**

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vaše zn.:

Naše zn.:
49/2016

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
1.6.2016

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:

a) Realizací níže uvedené investiční akce:

“Návrh zeleně na vybraných plochách města Studénka “


dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Butovice k dotčení se sítí elektronických komunikací v naší správě,viz příložená situace.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- a) Před započítáním výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052**
- b) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm**
- c) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.**
- d) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz**
- e) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**

f) Při jakémkoliv poškození sítě el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 1.6.2017



S pozdravem

MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim

