



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejná zakázka malého rozsahu na službu

Název zakázky:

„PD – Rekonstrukce školních kuchyní Studénka“

Název zadavatele: město Studénka
Sídlo zadavatele: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele: 00298441
DIČ: CZ00298441
Osoba oprávněná jednat: Lubomír Šobich, starosta

Dotaz:

- a) Potvrzení stávajícího **počtu připravovaných jídel** dle varianty 1 studie. Má to vliv na gastrotechnologii a lapoly. Studie ve variantě 1 nepředpokládá změnu lapolu. Pokud ano, jednalo by se o samostatné vodoprávní řízení a má to dopad na ceny projekčních prací.
- b) Rozsah rekonstrukce v části elektro. Rekonstrukce bude probíhat pouze v prostoru kuchyně a pro kuchyň a neřeší se případný nový přívod. Jestliže vyvstane tento požadavek, bude to řešeno samostatnou projektovou dokumentací mimo tuto zakázku. Ve studii se předpokládá, že ty dvě menší kuchyně vyhoví, ale TGM asi bude potřebovat zvýšit jištění (v závislosti na odběru školy). To se ale bude řešit až v rámci projektu. Je to tak?
- b) Jídelny se řeší nebo ne? Ve studii je jedna nevyhovující, dle pochůzky je neřešíme.

Odpověď:

- a) Počet připravovaných jídel bude odpovídat současnému stavu – dle varianty 1 uvedené ve studii.
- b) Rekonstrukce elektroinstalace kuchyní bude řešit pouze rozvody v kuchyni. S novým přívodem se v současné době nepočítá. V případě, že v rámci projekčních prací bude zjištěno, že stávající přívod (vč. jističe) bude nedostatečný, bude následně řešeno individuálně.
- c) Zadavatel upravuje předmět díla takto:

PD bude obsahovat:

ZŠ Sjednocení (kuchyně, výdejna, jídelna) - návrh nové technologie kuchyně, rozvody elektro, ZTI (kanalizace po patu domu – svislá, ležatá, voda) a VZT. Součástí je také návrh nového odlučovače tuku.

ZŠ TGM (kuchyně, výdejna) - návrh nové technologie kuchyně, rozvody elektro, ZTI (kanalizace po patu domu – svislá, ležatá, voda) a VZT. Součástí je také návrh nového odlučovače tuku a rekonstrukce výtahu.



M Ě S T O S T U D Ě N K A

městský úřad

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

ZŠ Butovická (kuchyně, výdejna) - návrh nové technologie kuchyně, rozvody elektro, ZTI (kanalizace svislá a ležatá, voda) a VZT.

Součástí předmětu je také pasport všech řešených prostor.

Vzhledem k rozšíření předmětu díla mění zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky:

Původní předpokládaná hodnota: 1.000.000,- Kč bez DPH.

Nová předpokládaná hodnota: **1.500.000,-Kč bez DPH.**

Vzhledem k úpravě předmětu plnění prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do **13.12.2017 do 10:00 hodin**. Otevírání obálek se uskuteční dne **13.12.2017 v 10:15 hodin** v zasedací místnosti č. 52 na MěÚ Studénka.

Ve Studénce dne 4.12.2017

„otisk razítka“

Ing. Radmila Nováková

vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje