



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO zadavatele:	002 98 441
Právní forma zadavatele:	801 - obec
Zastoupení:	Lubomír Šobich, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-studenka.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz č. 2:

Abychom mohli správně ocenit položky č. 15 – 17 (trubní propustky) objektu SO 181, potřebovali bychom znát hodnoty kruhové tuhosti SN pro jednotlivé typy potrubí. U potrubí DN 1200 dále není jasné z jakého materiálu má být dodáno. Na výkresu „propustek“ je sice uvedeno, že se jedná o plastovou troubu, ale zároveň je zde popsán systém protikorozní ochrany. Je toto potrubí plastové či ocelové?

Odpověď:

Potrubí bude plastové, z hlediska únosnosti musí splňovat pevnost pro zatěžovací LM1 (zat. třída A).

Dotaz č. 3:

Pol. č. 48 – Zádržný systém pro cyklostezku objektu SO 181 nelze z popisu položky jednoznačně ocenit. Žádáme zadavatele o bližší popis (výkres) k této položce.

Odpověď:

V rámci cyklostezky je v daném úseku uvažováno s použitím dvoumadlového zábradlí dle TP 186 – přiloženo k odpovědi.

Dotaz č. 4:

Pol. č. 53 – Přístřešek se stojanem na kola objektu SO 181 nelze z popisu položky jednoznačně ocenit. Žádáme zadavatele o bližší popis (výkres) k této položce.

Odpověď:

Schématický výkres půdorysu přístřešku na kola je na výkrese 2f, projektant uvažoval s použitím typového přístřešku dle katalogu výrobce (dodáno jako kompletní objekt). Jedná se o samonosnou kovovou konstrukci s protikorozi povrchovou úpravou, která bude pevně ukotvena k podkladu. Zastřešení konstrukce budou tvořit polykarbonátové desky.

Dotaz č. 5:

Dle našeho názoru chybí v poskytnutém slepém rozpočtu položky na činnosti, které jsou dle Výzvy předmětem veřejné zakázky (vytýčení inženýrských sítí, vytýčení hranic pozemků, publicita).

Odpověď:

Tyto položky jsou jako vedlejší náklady uvažovány v rozpočtu jako součást poplatku a nájmu, publicita má samostatnou položku v rámci vedlejších nákladů

Dotaz č. 6:

Na profilu zadavatele byly uveřejněny dva zkomprimované soubory s elektronickou verzí projektové dokumentace „**Příloha_1_PD.zip**“ a „**Příloha_1_PD.z01**“. Oba dva soubory bohužel nelze nekomprimovat, vždy se objevuje chybové hlášení. Žádáme Vás o poskytnutí těchto nových funkčních souborů, příp. doplnění dalšího chybějícího souboru ve formátu *.zip, pokud bude možno.

Odpověď:

Zadavatel zveřejnil nově opravený soubor s názvem „Příloha_1_PD_50MB“ (metoda ZIP).

Dotaz č. 7:

V technické zprávě pro objekt SO 181 je na str. č. 4 uvedeno:

- 1) ... počet stromů k vykácení je 37 stromů... - rozpočet v pol. č. 18 – Kácení stromů 3 kusy
- 2) ... plocha náletové zeleně pro kácení je cca 7186 m² – rozpočet v pol. č. 1 Odstranění křovin – 3000 m².

Žádám zadavatele o vysvětlení, zda platí údaj v rozpočtu či v technické zprávě. Pokud platí údaj z technické zprávy, žádám zadavatele o opravu rozpočtu.

Odpověď:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že je platný rozpočet.

Dotaz č. 8:

V téže technické zprávě je uvedeno: Násypové těleso pro provedení cyklostezky bude provedeno z vápnem stabilizovaných zemín z investorem určeného zemníku. Žádám zadavatele o přesné určení lokality, kde se zmíněný zemník nachází – nejlépe doložený situačním plánkem.

Odpověď:

V ZD je uvedeno parcelní číslo pozemku, kde je zemina uložena. Jedná se o parcelu č. 2536/1 v k. ú. Butovice. Zadavatel přikládá letecký snímek uložení zeminy a koordinační situaci uložení zeminy.

Dotaz č. 9:

V rámci SO181 je zde v seznamu příloh uveden výkres 2.f Detail stojanu na kola, nicméně jsem jej nikde nenašel. Mohla byste mi prosím poslat tento výkres?

Odpověď:

Zadavatel dokládá výkres č. 2f – Detail stojanu na kola. Tento výkres je součástí PD, která je nově zveřejněna na základě dotazu č. 6.

Dotaz č. 10:

V rámci SO181 je rozpor mezi technickou zprávou a výkresy propustků. Nejsou zde zřejmé ani výměry. V položkách „Trubní propustek DN 1200“, „Trubní propustek DN 400 dvourourový“ a „Trubní propustek DN 400 třírourový“. Mohla byste mi prosím poslat detailnější výkresy propustků, aby byly zřejmé výměry čel, odláždění, délky příčných prahů, tvar římsy, šířka zpevnění lomovým kamenem atd.?

Odpověď:

Základní rozměry propustků jsou na výkresech 2.D (ø 1200mm) a 2.C (ø 400mm). Rozsah odláždění v příčném řezu (cyklostezky je dán v příloze TZ. Šířkový dosah odláždění v podélném směru (cyklostezky) je u propustku ø 1200mm - 1,5m od osy potrubí a u propustků ø 400mm – 1,0m od osy potrubí. U zdvojeného a ztrojeného propustku je osová vzdálenost jednotlivých trub rovněž 1,0m.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 14. 2. 2018 v 15:30.

Otevírání obálek proběhne 14. 2. 2018 v 15:35 na adrese Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka.

V Brně dne 19. 1. 2018



Město Studénka

Zastoupeno společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel