

trvale' pruz

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: ŽP/2633-11/9069-2009/klalu

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 414 217

E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 1. února 2011

ROZHODNUTÍ

ve věci změny povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových – do VT Odra

Výrok:

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení zahájeném na základě žádosti účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – Města Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441 (dále jen „Oprávněný“) – ze dne 21. 1. 2011 a po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu

rozhodl

v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 vodního zákona o změně povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových – do VT Odra takto:

původní znění výroku pravomocného rozhodnutí č. j. ŽP/20-10/9069-2009/klalu ze dne 4. ledna 2010 v následujícím rozsahu:

Údaje o předmětu vedeného řízení:

Druh vypouštěných vod: splaškové, čištěné

Místo vypouštění: VT Odra, ř. km 45,8, ČHP 2-01-01-114/0

Velikost zdroje znečištění: 852 EO

Popis parametrů:

Množství vypouštěných odpadních vod:	průměrné denní	16,49	l/s
	maximální denní	47,16	l/s
	měsíční	55575,0	m ³ /měsíc
	maximální roční	666,9	tis. m ³ /rok

V kvalitě:

množství zneč. látek:

CHSK	p – 60 mg/l	m – 120 mg/l	40,014 t/rok
BSK ₅	p – 15 mg/l	m – 30 mg/l	10,004 t/rok
NL	p – 15 mg/l	m – 30 mg/l	10,004 t/rok
N-NH ₄ ⁺ prům.	– 15 mg/l	m – 30 mg/l	10,004 t/rok
P _{Celk.}	prům. – 3 mg/l	m – 8 mg/l	2,001 t/rok

mění na znění nové:

Údaje o předmětu vedeného řízení:

Druh vypouštěných vod: městské odpadní, čištěné

Místo vypouštění: VT Odra, ř. km 45,8, ČHP 2-01-01-114/0, pozemek parc. č. 2332/1 v k.ú.

Studénka nad Odrou

Velikost zdroje znečištění: 9500 EO

Popis parametrů:

Množství vypouštěných odpadních vod:	průměrné denní	16,49	l/s
	maximální denní	25,00	l/s
	měsíční	55575,00	m ³ /měsíc
	maximální roční	520,125	tis. m ³ /rok

V kvalitě:

množství zneč. látek:

CHSK	p – 60 mg/l	m – 120 mg/l	40,570 t/rok
BSK ₅	p – 15 mg/l	m – 30 mg/l	10,142 t/rok
NL	p – 15 mg/l	m – 30 mg/l	10,142 t/rok
N-NH ₄ ⁺ prům.	– 10 mg/l	m – 15 mg/l	6,762 t/rok
P _{celk.} prům.	– 2 mg/l	m – 8 mg/l	1,352 t/rok

Odůvodnění:

Dne 21. 1. 2011 podal Oprávněný na Vodoprávní úřad žádost o změnu povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových – do VT Odra. Předmětné nakládání s vodami povolil Vodoprávní úřad rozhodnutím č.j. ŽP/20-10/9069-2009/klatu ze dne 4. ledna 2010. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena následujícími doklady:

- přehlednou situaci
- kopii katastrální mapy
- stanoviskem správce VT Odra a povodí – Povodí Odry, s.p. – ze dne 15. 10. 2009, zn.: 11305/923/3/57.10/2009
- závazným stanoviskem SCHKO Poodří ze dne 14. 1. 2011, zn.: 75/PO/2011/AOPK

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl stanoven ve smyslu ustanovení § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu a odůvodňuje se takto:

- Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČ 00298441 – žadatel, oprávněný a účastník vodoprávního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČ 70890021 – účastník vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona
- Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o., Tovární 866, 742 13 Studénka, IČ 25831526 – vlastník stávající výústní stoky, přes kterou budou odpadní vody z ČOV vypouštěny do VT Odra, a účastník vodoprávního řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního zákona a z hlediska ustanovení nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že změna povolení

k nakládání s vodami neohrozí vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona rozhodl Vodoprávní úřad bezodkladně a ustanovení §§ 36 a 47 správního řádu nepoužil.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti vydání rozhodnutí ani vzneseny připomínky, a proto o nich nebylo rozhodováno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Digitálně podepsal Lukáš Klazar
Datum: 01.02.2011 10:14:20 +01:00
Důvod: oprávněná úřední osoba
Místo: Městský úřad Bílovec

Ing. Lukáš Klazar

referent odboru životního prostředí
a územního plánování

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

2. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
3. Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o., Tovární 866, 742 13 Studénka

Dotčené orgány:

4. Městský úřad Bílovec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
5. SCHKO Poodří, 2. května 1, 742 13 Studénka

Na vědomí (dle § 115 odst. 6 vodního zákona):

6. ČRS, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Vypraveno dne 1. 2. 2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

17. listopadu 411, 743 01 Bílovec

Č.j.: MBC/11171/17/ŽP/kla 3266/2016

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 312 185

E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 24. dubna 2017

ROZHODNUTÍ

**ve věci změny povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV
Studénka do vodního toku Odra**

Výrok:

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení zahájeném na základě žádosti účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – **Města Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČO: 00298441 (dále jen „Oprávněný“)** – ze dne 13. října 2016 a po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení správního řádu **rozhodl** v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 vodního zákona **o změně povolení k nakládání s vodami** č.j. ŽP/20-10/9069-2009/kla ze dne 4. ledna 2010 ve znění rozhodnutí č.j. ŽP/2633-11/9069-2009/kla ze dne 1. února 2011 **v tomto rozsahu:**

u kvalitativního parametru P_{celk} budou stávající hodnoty

průměrná koncentrace	2,0 mg/l
maximální koncentrace	8,0 mg/l
množství zneč. látek	1,352 t/rok

nahrazeny následujícími hodnotami

průměrná koncentrace	2,3 mg/l
maximální koncentrace	6,0 mg/l
množství zneč. látek*	1,196 t/rok

* stanoveno při dosažení průměrné roční koncentrace a vypuštění maximálního povoleného množství odpadních vod (tj. 520,125 tis. m³)

Odůvodnění:

Dne 13. října 2016 podal Oprávněný na Vodoprávní úřad žádost o změnu povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV Studénka do vodního toku Odra. Předmětné nakládání s vodami povolil Vodoprávní úřad rozhodnutím č.j. ŽP/20-10/9069-2009/kla ze dne 4. ledna 2010 a následně změnil rozhodnutím č.j. ŽP/2633-11/9069-2009/kla ze dne 1. února 2011. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení. Z důvodu chybějících povinných dokladů pro vydání rozhodnutí Vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením č.j. MBC/28405/16/ŽP/kla 3266/2016/4 ze dne 18. října 2016 a současně dne 18. října 2016 písemností č.j. MBC/28404/16/ŽP/kla 3266/2016/3 vyzval Žadatele k odstranění nedostatků žádosti.

Po odstranění nedostatků byla žádost doložena mj. těmito doklady:

- stanoviskem správce povodí – Povodí Odry, státní podnik – ze dne 22. 2. 2017 (zn.:

02243/9233/57.10/2017),

- závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti Poodří, ze dne 11. 11. 2016 (č.j.: 01791/PO/16-2).

Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 správního řádu oznámil Vodoprávní úřad dne 22. března 2017 pod č.j. MBC/8060/17/ŽP/kla 3266/2016 zahájení vodoprávního řízení ve věci změny povolení k nakládání s vodami všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Současně dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a určil lhůtu 10 kalendářních dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Do stanovené lhůty nebyla uplatněna závazná stanoviska, námítky ani důkazy, proto o nich nebylo rozhodováno.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to ve dnech 4. dubna 2017 v době od 8.00 hod do 14.00 hod, 5. dubna 2017 v době od 8.00 hod do 17.00 hod a 6. dubna 2017 v době od 8.00 hod do 14.00 hod na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec. Možnosti vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení vodního zákona a souvisejících předpisů, dospěl k závěru, že změna povolení k nakládání s vodami neohrozí vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

V průběhu vodoprávního řízení a při svém rozhodování posuzoval Vodoprávní úřad zejména následující hlediska:

- Okruh účastníků vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu takto:
 - V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení žadatele – Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IČO: 00298441, které je rovněž účastníkem vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona.
 - V souladu s ustanovením § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení správce vodního toku Odra – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, IČO: 70890021.
 - Vzhledem ke skutečnosti, že povolovaná změna nakládání s vodami nemá reálný dopad na práva dalších osob, neshledal Vodoprávní úřad za důvodné rozšiřovat okruh účastníků vodoprávního řízení nad rámec účastníků uvedených výše.
- Vliv vypouštěných odpadních vod na stav povrchových vod s ohledem na kombinovaný způsob pro stanovení emisních limitů:

Řízení o změně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je řízením návrhovým, v němž Vodoprávní úřad posuzoval parametry povolované změny nakládání s vodami uvedené v žádosti s ohledem na stav vody ve vodním toku, resp. ve vodním útvaru, do kterého k vypouštění dochází, včetně požadavků na užívání vod (lososové a kaprové vody, povrchové vody určené ke koupání osob, zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody), na ustanovení vodního zákona a prováděcích právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Uvedené hodnoty kvalitativního parametru vypouštěných odpadních vod P_{Celk} stanovené lehce nad dosažitelnými hodnotami průměrné a maximální roční koncentrace při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod Vodoprávní úřad akceptoval. Při svém posuzování zohlednil Vodoprávní úřad rovněž důvody Oprávněného, kterého ho k podání

žádosti vedly. V průběhu první poloviny roku 2016 došlo u odebraných vzorků vypouštěných odpadních vod z předmětné ČOV Oprávněného k mírnému překročení povolené hodnoty průměrné koncentrace ukazatele $P_{\text{Celk.}}$. Následně bylo obsluhou ČOV Oprávněného přistoupeno ke zdvojnásobení dávkovaného množství síranu železitého, aby nedošlo k celoročnímu překročení povolené průměrné koncentrace a tím vzniku rizika uložení sankce za porušení platného povolení k nakládání s vodami. I přes toto výrazné navýšení nebyl úbytek celkového fosforu významný a limit pro celoroční průměrnou koncentraci celkového fosforu byl dodržen jen s malou rezervou. S ohledem na nevyhovující stav souvisejícího vodního útvaru „HOD_0120 Odra od toku Jičínka po tok Lubina“ způsobený mimo jiné vysokou koncentrací veškerého fosforu byl požadavek na mírné zvýšení průměrné koncentrace ukazatele $P_{\text{Celk.}}$ kompenzován zpřísněním u maximální koncentrace tak, jak vyplývá z výroku tohoto rozhodnutí.

Doplňující údaje o předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje:	CZ080
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	CZ0804 599921
Název obce:	Studénka
Identifikátor katastrálního území:	758396
Název katastrálního území:	Studénka nad Odrou
IDVT:	10100012
Jméno vodního toku:	Odra
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:	2-01-01-1140-0-00
Říční km vodního toku:	45,8
Hydrogeologický rajón:	2212 (základní) 1510 (svrchní)
Umístění jevu vůči břehu:	01 levý břeh
Přímé určení polohy:	X 1114780; Y 487073
Název a kód vodního útvaru:	HOD_0120 Odra od toku Jičínka po tok Lubina
Druh vypouštěných vod:	04 městské odpadní; 21 vody čištěné
Druh recipientu:	01 vodní tok
Související vodní díla:	445 čistírna odpadních vod
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:	
Průměrné povolené (l/s):	16,49
Maximální povolené (l/s):	25,00
Maximální povolené (m ³ /den):	nestanoveno
Maximální měsíční povolené (tis. m ³ /měs.):	55,575
Roční povolené (tis. m ³ /rok):	520,125
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Velikost zdroje znečištění v EO:	9500
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:	
Množství vypouštěného znečištění (kg/rok):	
BSK ₅	10142
CHSK _{Cr}	40570
NL	10142
N-NH ₄ ⁺	6762
$P_{\text{Celk.}}$	1196
Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)	
BSK ₅	p 15 m 30
CHSK _{Cr}	p 60 m 120
NL	p 15 m 30
N-NH ₄ ⁺	prům. 10 m 15
$P_{\text{Celk.}}$	prům. 2,3 m 6
Uložená měření:	
Je uloženo měření množství vypouštěných OV:	ano

Počet kontrolních profilů:	1
Četnost měření množství (počet ročně):	kontinuální
Způsob měření množství vody:	03 kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných OV:	ano
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost měření množství (počet ročně):	12
Typ vzorků:	02 dvacetičtyřhodinový směsný

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Digitálně podepsal Lukáš Klazar
Datum: 24.04.2017 10:36:13 +02:00
Důvod: oprávněná úřední osoba
Místo: Bílovec

Ing. Lukáš Klazar

**referent odboru životního prostředí
a územního plánování**

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, IDDS vz3bvhc

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

2. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, IDDS wwit8gq

Dotčené orgány:

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, IDDS bv4dyv5

Vypraveno dne 24. 4. 2017