

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je poskytováno vysvětlení zadávací dokumentace a v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace je postupováno dle § 99 ZZVZ.

Název veřejné zakázky:

„Přírodní koupací biotop Studénka – třetí opakované řízení“

Druh veřejné zakázky: **Stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **Podlimitní**
Druh zadávacího řízení: **Zjednodušené podlimitní řízení**

Název zadavatele: **město Studénka**
Sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ: 00298441

Název zástupce zadavatele: **T&M zadavatelská společnost s.r.o.**
Sídlo: Bartošova 1729/9, 750 02 Přerov
IČ: 06378242

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace je zasláno všem známým dodavatelům a je také zveřejněno na profilu zadavatele. Zároveň je toto vysvětlení, změna nebo doplnění bráno jako součást zadávací dokumentace a dodavatelé jsou povinni před podáním nabídky seznámit se s jejím zněním. Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci včetně uvedení původního znění žádosti dodavatele v souladu s § 98 ZZVZ následovně:

Dotaz č. 01:

Dotazujeme se na výkaz výměr, konkrétně níže uvedené položky:

1. Objekt 01 Biotop

55	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	41,25000		0,00
		molo :				
		0,50*0,50*165		41,25		

V řezu dlažbou uvedeny terče a jiný rozměr dlažby 40/40/5cm – viz. v.č.01.10. Co platí? Žádáme o upřesnění.

Vysvětlení č. 01:

Platí rozměr 400/400/50 mm, a to pro všechnu použitou dlažbu. Položka č. 55 upravena ve výkazu výměr (viz příloha).

Dotaz č. 02:

V řezu dlažbou uvedený jiný rozměr dlažby 40/40/5cm – viz. v.č.01.11. Co platí? Žádáme upřesnění.

56	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, na terče, včetně dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm	m2	1 030,00000		0,00
		brouzdaliště : 120		120		
		dopad.tobogánu : 160		160		
		neplavci : 353		353		
		neplavci půlkruh : 397		397		

Vysvětlení č. 02:

Platí rozměr 400/400/50 mm, a to pro všechnu použitou dlažbu.

Dotaz č. 03:

V řezu uvedena jiná tl. dlažby 40mm, bez uvedení rozměru dlažby – viz. v.č.03.04. Co platí? Žádáme o upřesnění.

2. Objekt 04 Vegetační úpravy

10	59245323R	Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá	m2	1 452,30000	0,00	0,00
----	-----------	---	----	-------------	------	------

dle kartv výrobků : 1410*1.03

1452.3

Vysvětlení č. 03:

Platí rozměr 400/400/50 mm, a to pro všechnu použitou dlažbu.

Dotaz č. 04:

Dle našeho názoru chybí výpočet spotřební travní směsi na m². Žádáme o opravu.

3. Objekt 04 Vegetační úpravy

7	00572460R	Směs travní technická PROFI, á 25 kg	kg	850,00000	0,00	0,00
---	-----------	--------------------------------------	----	-----------	------	------

předpoklad spotřeby 0,10kg/m² :

celá plocha areálu : 8500*0,10

850

Vysvětlení č. 04:

Položka č. 7 byla ve výkazu výměr upravena (gramáž 0,03 kg/m²).

Dotaz č. 05:

V TZ neuveden rozměr skříňek, jaký materiál, způsob zamykání, atd. Na trhu velký cenový rozptyl dle typu a rozměrů skříňek. Žádáme o upřesnění.

4. Objekt 05 Mobiliář

26	9.02 - 04	D+M odkládací skříňka na cennosti uzamykatelná	kus	20,00000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	----------	------	------

viz TZ : 20

20

Vysvětlení č. 05:

Položka č. 26 byla ve výkazu výměr upravena. Zadavatel požaduje skříňku v kovovém provedení, využitelný rozměr buňky: š. 215 x hl. 470 x v. 289 mm, uzamykatelná cylindrickými zámky (viz. vzorový obrázek – příloha č. 04).

Dotaz č. 06:

Jedná se o lajnování? Nikde není uvedena přesnější specifikace (materiál, rozměry profilu atd.). Žádáme o upřesnění.

28	91 - 02	D+M páska z odolného materiálu vč. ukotvení do podkladu	bm	124,00000	0,00	0,00
----	---------	---	----	-----------	------	------

vč 05.01 :

Beach : (16,0*2+8,0*3)*2

112

0,50*12*2

12

Vysvětlení č. 06:

Jedná se o tkaný PP popruh š. 5 cm na hřiště 16 x 8 m, vč. kotvení (disků) a gumových smyček.

Dotaz č. 07:

Z výkresu není ani z TZ není patrné, o jaký gumový profil se jedná (rozměry, tloušťka, atd.). Žádáme o upřesnění.

29	917 - 01	D+M Krycí měkký gumový profil na zahradní obrubník	bm	150,00000	0,00	0,00
vč 05.01 :						
Beach : 25*6				150		

Vysvětlení č. 07:

Jedná se o kryt obrubníku pryžový s úhelníkem a rozměry 1000 x 70 x 30mm, vč. hliníkového nosného profilu. Lze také nahradit gumovým obrubníkem s rozměry 1000 x 250 x 50 mm.

Dotaz č. 08:

V TZ ani v PD nejsou uvedeny rozměry tabulek, materiál a způsob provedení nápisů a povrchové úpravy. V TZ pouze uvedeno: *Velikost písma min. 70 mm. Zpracování informačních cedulí a tabulek musí odpovídat příslušným normám.* Toto zadání je pro cenovou kalkulaci nedostatečné – odmítlo ocenit více firem. Žádáme o upřesnění.

30	95 - 01	D+M bezpečnostní cedule osazované do dlažby	kus	10,00000	0,00	0,00
vč 05.05 :						
		ZN 01 : 2		2		
		ZN 02 : 2		2		
		ZN 03 : 2		2		
		ZN 04 : 2		2		
		ZN 05 : 2		2		
31	95 - 02	D+M bezpečnostní cedule osazované na stojan	kus	16,00000	0,00	0,00
vč 05.05 :						
		ZN 01 : 1		1		
		ZN 02 : 1		1		
		ZN 03 : 1		1		
		ZN 04 : 1		1		
		ZN 06 : 2		2		
		ZN 07 : 2		2		
		ZN 08 : 3		3		
		ZN 09 : 5		5		
32	95 - 03	D+M stojan pro bezpečnostní cedule vč. výkopu a betonáže patky	kus	16,00000	0,00	0,00
vč 05.05 :						
		ZN 01 : 1		1		
		ZN 02 : 1		1		
		ZN 03 : 1		1		
		ZN 04 : 1		1		
		ZN 06 : 2		2		
		ZN 07 : 2		2		
		ZN 08 : 3		3		
		ZN 09 : 5		5		

Vysvětlení č. 08:

Velikosti cedulí budou přizpůsobeny velikosti písma a délce textu, přičemž velikost písma nesmí být menší než 7cm. U položky č. 30 bude materiál stabilní PVC s potiskem - nalepeno na dlažbu. U položky 31 bude materiál stabilní PVC s potiskem - nýtované ke stojanu. U položky 32 bude materiál pozinkovaný sloupek - do betonové patky.

Dotaz č. 09:

Z TZ ani v PD není bližší specifikace sprchy, má být z nerezů nebo jiného materiálu? Na trhu velký cenový rozptyl dle typu sprchy, materiálu atd. (cca od 20. tis. Kč do 100 tis. Kč i více). Žádáme o upřesnění.

46	767 - 03	D+M venkovní sprcha s časovačem	kus	4,00000	0,00	0,00
vč 05.03 :						
venkovní sprchy 4 ks :						

Vysvětlení č. 09:

Viz. výkres č. 05-06 karty výrobků projektové dokumentace (D_1_1_Architektonicko-stavební řešení\SO05_Mobiliář).

Zadavatel dále předkládá aktualizované verze výkazu výměr a další přílohy k vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Příloha č. 01 – SO01 Prirodni koupaci biotop Studenka.xls

Příloha č. 02 – SO04 Nezpevnene plochy a vegetacni upravy.xlsx

Příloha č. 03 – SO05 Mobiliar.xlsx

Příloha č. 04 – vzorový obrázek položky č. 26.pdf

Vzhledem neposkytnutí vysvětlení zadavatele ve lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ se prodlužuje lhůta pro podání nabídek o 1 pracovní den. Dále vzhledem k charakteru vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek dle zadávací dokumentace prodlužuje následovně:

17.2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍEK

Nabídky mohou být podány nejpozději dne **28. 5. 2018** do **15:30** hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace, které nejsou dotčeny tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním, se nemění.

V Přerově dne 14. 5. 2018

T&M zadavatelská společnost s.r.o.

Ing. Matyáš Vojáček

zástupce zadavatele