

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	ZŠ Sjednocení – energetická opatření
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Studénka
Sídlo zadavatele:	74213 Studénka - Butovice, nám. Republiky 762
IČO zadavatele:	002 98 441
Právní forma zadavatele:	801 - obec
Zastoupení:	Lubomír Šobich, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-studenka.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr není pro práce na atikách v části II počítáno s celoplošným lešením pro řádné provedení těchto prací a to v kvalitě dané příslušnou přílohou zadávací dokumentací. Tyto práce provádět z mobilních věží je velice nestandardní. Navíc v části I se opravují špalety oken, kde se lešení využije také.

Není vhodné použít plošné lešení?

Odpověď:

Práce je možné provádět bez využití plošného lešení, proto je v rámci zpracování PD a rozpočtu je uvažováno pouze s využitím mobilních věží. .

Dotaz č. 15:

V detailu č.9 je použita OSB deska pod atikou jako konečná pohledová. Opravdu bude OSB deska bez povrchové úpravy?

Odpověď:

ANO, OSB deska bude dle projektové dokumentace bez povrchové úpravy.

V Brně dne 17. 5. 2018


Město Studénka
Zastoupeno společností
PMA tender s.r.o.
Pavla Matějková

PMA tender s.r.o.
Lipová 505/1 | 602 00 Brno | IČO: 035 84 607
zapsaná u Krmářského soudu v Brně, oddíl C, vložka 03867