



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Parkoviště u hřbitova v Butovicích“

Název zadavatele: město Studénka
Sídlo zadavatele: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
IČ zadavatele: 00298441
DIČ: CZ00298441
Osoba oprávněná jednat: Lubomír Šobich, starosta

Dotaz č. 1:

V soupisu prací je plocha pro založení trávníku 455 m², přesto se tam vyskytují dvě níže uvedené položky:

11	181411161	Založení trávníku zatravnovací textilií ve svahu do sklonu 1:5	455,000	m2
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	455,000	m2

Kterým způsobem by se měl trávník zakládat? Oběma najednou to asi nepůjde. Jelikož se jedná o povrch kolem parkoviště zřejmě by měl být zvolen klasický výsev.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že založení trávníků bude provedeno klasickým výsevem. Výkaz výměr byl na základě tohoto upraven a položka Založení trávníku zatravnovací textilií byla odstraněna. Informace o zatravnovací textilií byla odstraněna i ze vzorového řezu a technické zprávy. Nový vzorový řez a TZ je zveřejněná na profilu zadavatele.

Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000808>

Dotaz č. 2:

V technické zprávě se píše, že bude vykáceno 19 stromů. V soupisu prací se nevyskytuje položka, která by tyto práce řešila.

Odpověď:

Kácení stromů zajistí zadavatel.

Dotaz č. 3:

V TZ a v PD je uvedeno, že bude provedena přídlažba jednořádkem ze žulových silničních kostek 10x10x10 do společného bet. lože s obrubou. V soupisu prací se nevyskytuje položka, který by toto řešila.



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Odpověď:

Zadavatel nechal upravit rozpočet o níže uvedené položky.

P	5	916111123	Osazení přídlažby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	58,000	m
S	6	58380123	KOSTKA DLAZ DROB 10/10 TRII S I/2 A	1,535	t

Zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele upravený výkaz výměr:

<https://zakazky.mesto-studenka.cz/vz00000808>

Zadavatel napravil také ve výkazu výměr položky v oddílu 018 povrchové úpravy terénu. V položkách byl uveden špatně sklon svahu. Je napraveno v nově zveřejněném výkazu výměr.

Vzhledem k úpravám v rozpočtu prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek na **29.5.10:30 hod.**

Ve Studénce dne 21.05.2018

„otisk razítka“

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu územního plánování a rozvoje