

ing. Dagmar Hrazdilková

Na Svobodě 3185/59

723 00 Ostrava-Martinov

Vaše žádost ze dne, značka:  
11.09.2017

Naše značka:  
122170043

Vyřizuje:  
Ing Barbara Niemiec - Stýblová

Havířov dne:  
29.09.2017

## Věc: Hřbitov Butovice - parkoviště

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Studénka - Butovice

Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Projektant: Ing. Dagmar Hrazdilková, Španielova 941/7, 708 00 Ostrava - Poruba

Č. zakázky:

Datum: 09/2017

Předmětem projektové dokumentace je parkoviště u stávající příjezdové komunikace. Dojde k její rozšíření na 5,50m v délce cca 65,50m. Na tuto komunikaci navazuje parkoviště s kolmým stáním pro 25 aut z toho dvě stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stání pro osoby ZTP jsou situována na začátku parkoviště s šířkou 3,50 m. Povrch parkovacích stání je ze zámkové dlažby tl. 8 cm. Podél vozovky kolmo na parkoviště bude vybudována zpevněná plocha pro kontejnery.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

### K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. z manipulační plochy vyhrazeného parkovacího stání musí být bezbariérový přístup na pěší komunikaci

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -122-

**Ing Barbara Niemiec - Stýblová, odborný konzultant**

Adr. střediska: ,

775 323 505, b.niemiec.styblova@gmail.com