



Miramo spol.s r. o. , 742 55 Albrechtický 265 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

D – Studio Opava s.r.o.

**Krnovská 75E
743 01 Opava**

Vaše zn.:

Naše zn.:
52/2018

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
7.5.2018

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím

Stanovisko k umístění:

a) Realizací akce „Přechod pro chodce nad Sekyrou na ul. Budovatelská“

dojde ve Vámi označeném zájmovém území k.ú. Butovice k dotčení sítě elektronických komunikací MIRAMO spol. s r.o. , viz přiložená situace.

Toto vyjádření je vydáno k projektové dokumentaci pro společné povolení (DÚR+DSP).

Obecné podmínky týkající se realizace stavby:

- a) Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítě el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052
- b) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm
- c) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítě el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítě el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.
- d) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz
- e) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.

Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.

Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

f) Při jakémkoliv poškození sítí el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 7.5.2019



S pozdravem

MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim

