



Povodí Odry
státní podnik

podatelna	
Posláno dne: 14. 06. 2018	
C. j. 769	Přílohy:
Spis. zn.	Přiděleno: <i>[signature]</i>

Technoprojekt, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 38
Ostrava
702 00

Váš dopis zn.:
Ze dne: 21. 5. 2018
Naše zn.: POD/7739/2018/923/2/841.10
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 11. 6. 2018



POD000180563

Rekonstrukce školních kuchyní Studénka, SO 01 - Rekonstrukce kuchyně ZŠ TGM – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Dne 21. 5. 2018 jsme obdrželi datovou zprávu s Vaší žádostí týkající se rekonstrukce školní kuchyně na základní škole T. G. M. ve Studénce. Práce budou probíhat na pozemku parc. č. 909 v k. ú. Studénka nad Odrou. Místo se nachází ve vzdálenosti 270 m od pravého břehu Studeneckého potoka v říčním km 0,5 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Správcem toku je Město Studénka.

Na pozemku se nachází objekt školy s přístavbou, s vnější obálkou budovy se nebude nic provádět. Předložený záměr řeší pouze změnu vnitřní dispozice a úpravu technologie. V 1. NP nově přibudou sociální zařízení, sprchy a šatny pro personál kuchyně. Vznikne zde rovněž nová kancelář pro ekonomku. Ve 2. NP bude předělána despiece varny a výdejny jídel, bude také upravena denní místnost.

Způsob odvádění dešťových vod zůstává beze změn. Nové zřizovací předměty a zařízení technologie kuchyně budou novými přípojkami napojeny na stávající odpadní potrubí splaškové a tukové kanalizace. Rozvody studené a teplé vody a cirkulace budou napojeny na stávající potrubí v místnosti č. 103.

Z důvodu navýšení počtu jídel (z 650 ks/den na 720 ks/den) je navržen nový lapák tuku, který bude odpovídat zvýšenému množství odpadní vody s tukovou zátěží. Odlučovač je navržen o stejných rozměrech jako stávající zděný odlučovač. Na kanalizace bude napojen v místě současného napojení původního lapáku tuku.

Lokalita se nachází mimo záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů k rekonstrukci školní kuchyně u ZŠ TGM ve Studénce nemáme námitky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0180 „Odra od toku Lubina po tok Opava“. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru "Rekonstrukce školních kuchyní Studénka, SO 01 – Rekonstrukce kuchyně ZŠ TGM" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací