



**LEGENDA**

- 21VK-500/900 OTOPNÉ TĚLESO KORADO VK  
TYP.-VÝŠKA/DĚLKA
- PS 15 PŘIPOJOVACÍ SET  
-UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ VEKOLUX  
-SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO MĚDNÉ POTRUBÍ
- H/15 TERMOSTATICKÁ HLAVICE DANFOSS RAE-K 5034/  
/POLOHA NASTAVENÍ VENTILU
- V/15 RAD.VENTIL BEZ TERMOSTATICKÉ HLAVICE DANFOSS RAE-K 5034/  
/POLOHA NASTAVENÍ VENTILU
- TOPNÁ VODA 70°C - PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA 55°C - VRÁT
- F FILTR IMT
- KK KULOVÝ KOHOÚT IMT

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	 ING.KRHOVSKÝ BOHUMIL VELEHRADSKÁ 1905, ST. MĚSTO 686 02 572541242
Kateřina Jurčová	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	
KRAJ: Moravskoslezský	OBEC: Studénka			FORMAT A1
INVESTOR: Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka	NAZEV : Oprava topného systému v celé MŠ Komenského ve Studénce			DATUM 05/2020
				STUPEN DPS
				ARCH.CIS.
				ZAK.CIS.
OBSAH : SCHÉMA TOPENÍ - VĚTEV V1				MERITKO: 1:50
				CISLO VYKRESU 204