



LEGENDA ZAŘÍZENÍ		
POZ.	NÁZEV	KUSY
9	KABINETOVÁ ÚPRAVNA VODY Aquina SMK-BNT, G 1", 530/225/400mm, max.2m³/hod	1
8	OHŘÍVAČ TV OKC NTR 250, 242 litru, DN584, H 1537, 32kW , 670 l/hod.	1
7	EXPANZOMAT, 140 litru, 3bar, DN480, L885	1
6	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 vs.SERVOPOHONU	1
5	TROJCESTNÝ VENTIL BELIMO DN25 vs.SERVOPOHONU	1
4	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS25-60	1
3	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS25-60	1
2	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU-ANULOID HVDI 2", max.4m³/hod, DN108, H600	1
1	KOTEL PLYNOVÝ KOND. THERM 45 KD.A, 45 kW, 60/40°C, max.80/60°C,3 bar	2

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský	Ing.Bohumil Krhovský
KRAJ: Moravskoslezský OBEC: Studénka			
INVESTOR: Město Studénka, nám.Republiky 762, Butovice 742 13 Studénka			
NAZEV : Oprava topného systému v celé MŠ Komenského ve Studénce		FORMAT	3A4
		DATUM	06/2020
		STUPEN	DPS
		ARCH.CIS.	
		ZAK.CIS.	
OBSAH : SCHEMA NAPOJENÍ ÚT a TV KOTELNĚ		MERITKO:	CISLO VYKRESU
		---	207