



### POZNÁMKA

IZOLACE R-S BUDE PROVEDENA MINERÁLNÍ IZOLACÍ S AI FÓLIÍ TL.80mm  
UMÍSTĚNÍ R-S BUDE NA OCELOVÉM PODSTAVCI MIN. 250mm NAD ZEMÍ

INVESTOR město Studénka nám. Republiky 762, 742 13 Studénka		GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Jungmannova 1899 666 01 Tišnov IČ: 032 429 19		
PROJEKT PD - Rekonstrukce otopné soustavy budovy MěÚ		<div> <b>CERGO ENERGY</b> ENERGETICKÉ PROJEKTY</div> projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST  SO01 - Ústřední topení		ZAKÁZKA ČÍSLO  205Z024		
PROFESE - UCELENÁ ČÁST  SO01.1 Ústřední topení		PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI  CERGO ENERGY s.r.o. Jungmannova 1899 666 01 Tišnov IČ: 032 429 19		
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		<div> <b>CERGO ENERGY</b> ENERGETICKÉ PROJEKTY</div> projekce@cergo.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RENÉ ŠVARC				
KONTROLOVAL : ING. MICHAL JETELINA				
VYPRACOVAL : ING. PATRIK HANÁČEK				
NÁZEV VÝKRESU :  ROZDĚLOVAČ-SBĚRAČ				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
01.1.6	1:15	R00	2020-06	