



**M Ě S T O   S T U D Ě N K A**  
Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace  
Poštovní 772, 742 13 Studénka

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: COV 123/2021/ČOV/Tei

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE: Tomáš Teichmann

TELEFON: 556 414 307

FAX: 556 414 302

E-MAIL: teichmann@mesto-studenka.cz

SUDOP Project Plzeň a.s.

Plachého 1007/35

301 25 Plzeň

DATUM: 30.8.2021

### Vyřádření

Vyřádření k projektové dokumentaci "Vybudování vodovodního řádu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka".

Středisko ČOVaK města Studénka **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací za dodržení těchto podmínek:

- V zájmovém území dojde k dotčení řádu jak tlakové tak i gravitační části kanalizace nebo jejího ochranného pásma. V místech střetu kanalizace a trasy stavby, požadujeme dodržet hodnoty ochranného pásma dle předepsaných technických norem pro křížení a souběh inženýrských sítí. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě střediska ČOV a kanalizace města Studénka. Výkopové práce v místech křížení a ochranného pásma budou prováděny ručním výkopem.
- Před zahájením stavebních prací je nutné kontaktovat zástupce provozovatele a domluvit se na termínu vytýčení řádu splaškové kanalizace.
- Stavebník odpovídá za škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávající kanalizaci nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození kanalizačního zařízení.
- Požadujeme důslednou koordinaci prací a projednání s provozovatelem v místech střetu. Kontakt na zástupce provozovatele: Tomáš Teichmann tel. 556 414 307, e-mail: [teichmann@mesto-studenka.cz](mailto:teichmann@mesto-studenka.cz).
- Kontrola v místě křížení a ochranného pásma bude zhotovitelem protokolárně zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupcem provozovatele. Z prací prováděných v místech křížení a v ochranném pásmu pořídí zhotovitel fotodokumentaci, kterou následně předá provozovateli.
- V ochranných pásmech kanalizace nebude skladován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním řádu (např. šoupata, revizní šachty, ap.).
- Z prací prováděných v místech dotčení kanalizačního řádu, nebo v jeho ochranném pásmu pořídí zhotovitel fotodokumentaci, kterou následně předá provozovateli.
- Toto stanovisko slouží jako podklad pro další řízení dle ustanovení stavebního zákona.

Tomáš Teichmann  
vedoucí střediska ČOVaK

**M Ě S T O**  
**742 13 S T U D Ě N K A**