

Váš dopis zn.: email
Ze dne: 18. 8. 2021
Naše značka: SPU 300938/2021
Vyřizuje.: Zdenek Šťastný
Tel.: mob.: 607503194
ID DS: z49per3
E-mail: z.stastny@spucr.cz

Datum: 9.9. 2021

SUDOP Project Plzeň a.s.
Ing. Stanislav Diviš
Plachého 1007/35
DS: 6g8sq24
301 25 Plzeň

DOŠLO DNE:	
10-09-2021	
Č.j. 476	Vyř.

Vyjádření k projektové dokumentaci „Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka“ v k. ú. Studénka nad Odrou

Emailem ze dne 18. 8. 2021 jsme obdrželi žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka“ v k. ú. Studénka nad Odrou na pozemku p. č. 37/1, 37/6, 37/10, 38/30, 49 a 53/1.

Byla nám předložena projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení ve stupni DÚR+DSP, vypracovaná žadatelem v únoru 2021, pod číslem zakázky 649-20-2-1. Předmětem žádosti je výstavba nového vodovodního řadu a napojení na stávající vedení z PE DN 80, SDR 11 – PN 16, s odhadovanou hloubkou uložení 1,5 m, o celkové délce 737,5 m.

K věci výše uvedené Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území výše uvedeného stavebního záměru se **nachází** jedna stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Jedná se stavbu HOZ „**HMZ V. Albrechtice**“ krytý kanál v celkové délce 1,100 km, z roku 1976, ID 4020000284-11201000, v ČHP 2-01-01-124.

Výše uvedeným stavebním záměrem dojde ke křížení s krytým kanálem HOZ DN 400 na pozemku p. č. 37/1 v k. ú. Studénka nad Odrou v trase od zaústění HOZ do lapače splavenin v místě zatrubnění Studeneckého potoka pod stávajícím terénem komunikace v hloubce cca 150 m. Dále je stavba vodovodu v souběhu s výše uvedeným HOZ.

SPÚ jako vlastník uvedené stavby vodního díla HOZ s PD ve stupni DÚR, DSP souhlasí za následujících podmínek:

- 1) při křížení HOZ respektovat ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;
- 2) veškeré činnosti budou provedeny v souladu s ČSN 73 60 05;
- 3) v průběhu následné realizace stavby na uvedeném vodním díle HOZ zajistit jeho funkčnost, zamezit kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
- 4) realizací stavby nesmí dojít k mechanickému poškození potrubí HOZ, případné opravy a poruchy na VD HOZ v průběhu stavby vodovodu bude hradit stavebník na své náklady

Dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území stavby v k. ú. Studénka **může nacházet** i podrobné odvodňovací zařízení (POZ) z roku 1979.

Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1: 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmer/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace

Uvádíme, že HOZ a POZ jsou v souladu s § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, vodním dílem a k jeho zrušení, změně či odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení vodoprávního úřadu a že, stavby POZ jsou vodními díly bez určení správy, dle ustanovení § 126, odst. 3, Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), v platném znění a mají vazbu na vlastnictví pozemků, na kterých se nachází

Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb, z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).

Stavebním záměrem výše uvedené stavby nebudou dotčeny žádné pozemky v příslušnosti hospodařit SPÚ.

S pozdravem

(„otisk úředního razítka“)

Ing. Jaroslav Dočkal v.r.

vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno

Státního pozemkového úřadu

Příloha: 1x situace s vyznačením POZ růžově a HOZ modře