

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: elektronická žádost
ZE DNE: 21.6.2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS42878/2021/NJ/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS42878/2021/NJ/HOK
VYŘIZUJE: Vlasta Machová
TEL.: 556 770 383
E-MAIL: vlasta.machova@khssova.cz

DATUM: 13.7.2021

SUDOP Project Plzeň a.s.

Plachého 1007/35

301 25 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost společnosti SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 1007/35, PSČ 301 25 Plzeň, IČ: 45359148, která zastupuje na základě plné moci ze dne 15.6.2021 Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka IČ: 00298441, jako žadatele o stanovisko k projektové dokumentaci „Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka“ jako podkladem pro společné územní a stavební řízení

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě podání žádosti společnosti SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 1007/35, PSČ 301 25 Plzeň, IČ: 45359148, ze dne 21.6.2021 posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace (zpracovatel: SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 1007/35, PSČ 301 25 Plzeň, vypracoval Ing. Stanislav Diviš, datum: 02/21) řeší výstavbu vodovodního řadu v severozápadní části města Studénka, který bude napojen na stávající vodovod uložený v blízkosti komunikace III. třídy č. 46427 a mostu č. 46427-2 přes Studenecký potok. Stavba je umístěna na pozemcích parc.č. p.č. 37/1; 37/6; 37/10; 38/30; 49; 53/1 v k.ú. Studénka nad Odrou. Vodovodní řad bude napojen v místní komunikaci bez označení a to výřezem a osazením T-kusu na stávajícím vodovodním řadu. Vodovod bude veden ulicí Na Trávníkách až k poslední parcele s výstavbou. Vodovodní řad bude zhotoven z materiálu PE DN 80, SDR 11 – PN 16 v celkové délce 734,9 m, armatury budou litinové přírubové nebo použité elektrotvarovky pro stejné tlakové poměry. Zakončení vodovodu bude šoupětem DN 80 a jednouzávěrovým podzemním hydrantem DN 80. V rámci výstavby budou realizovány i vodovodní přípojky k jednotlivým stávajícím objektům a pozemkům určeným k plánované výstavbě nemovitosti.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhlášky 252/2004 Sb.

Laboratorní rozborů budou v souladu s požadavkem §4 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb.. Odběry budou provedeny dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

MVDr. Radim Mudra, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

1. adresát - 2 listy (e mailem)