

**Sudop Project Plzeň a.s.
Plachého 1007/35
301 00 Plzeň**

DOŠLO DNE:	
15 -07- 2021	
Č.j. 346	Vyř.

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

2019/21/Zdr

Vyřizuje

Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín

14.7.2021

Akce: Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka

Vyjádření k projektové dokumentaci

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k akci „**Vybudování vodovodního řadu v ulici Na Trávníkách – Město Studénka**“ v k. ú. Studénka nad Odrou souhlasíme s realizací za následujících podmínek:

Stanovisko k umístění stavby:

Budou dodrženy podmínky stanoviska zn. 395/21/Zdr ze dne 2.2. 2021.

Stanovisko k projektové dokumentaci:

1. V předávací šachtě bude na náklady investora osazen filtr a zpětná klapka.
2. Na náklady odběratele bude zrušena stávající vodovodní přípojky pro dům č.p. 124.

Stanovisko k realizaci:

1. Budou dodrženy podmínky stanoviska zn. 395/21/Zdr ze dne 2.2. 2021.
2. Před zahájením odběru bude podepsána dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Studénka a společností Zásobování teplem Vsetín a.s.
3. Napojení na stávající vodovod bude provedeno na základě písemné objednávky společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S přátelským pozdravem



Ing. Kamil Ondra
místopředseda představenstva

Sudop Project Plzeň a.s.
Plachého 35
301 00 Plzeň

DOŠLO DNE:	
- 5 -02- 2021	
Č.j. 45	Vyř.

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
395/21/Zdr

Vyřizuje
Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín
2.2.2021

Akce: PD - vybudování vodovodního řadu ul. Na Trávníkách, Studénka

Vyjádření k existenci sítí

Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k existenci sítí akce „**PD - vybudování vodovodního řadu v ul. Na Trávníkách, Studénka**“ v k. ú. Studénka nad Odrou Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající síť ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Situační výkres byl ve formátu dwg odeslán na email žadatele.
2. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu budou do vzdálenosti 1,5m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. (tel. č. 602 709 156) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
5. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě Zásobování teplem Vsetín a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. 602 709 156).
6. V ochranných pásmech kanalizace a vodovodu nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním a vodovodním řadu (např. šoupata, hydranty, revizní šachty, atd.).

7. Dotčené objekty na vodovodní a kanalizační síti (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S přátelským pozdravem



Ing. Kamil Ondra
místopředseda představenstva