



AGPOL s. r. o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1107039729VYŘIZUJE / LINKA  
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 13. 01. 2020

### Vyjádření ke studii „Studie na vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka.“

Vážení,

s realizací navržené stavby **na vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka**, budeme souhlasit za předpokladu, že budou při výkopových pracích dodrženy podmínky, a to:

- v místech kde bude stavba zasahovat do ochranného pásma trafostanice 22/0,4 kV, nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení VN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- nově navržená kanalizace nebude žádnou svou konstrukční částí zasahovat do ochranného pásma stávajícího podzemního kabelového vedení NN.
- V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- podmínky připojení k distribuční soustavě budou stanoveny po předložení „Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě nn“

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Libor Socha  
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

247

**ČEZ Distribuce, a. s.** Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19; PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860 e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02