

(PS 01)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ REKTIKOVANÁ 600/600	TL. MIN. 10 mm	
	JEDNOSLOŽKOVÝ FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU (TŘÍDA C2T)	TL. MIN. 6 mm	
	VYROVNÁNÍ POVRCHU - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ SUCHÁ SMĚS, PEVNOST 25 MPa	TL. 5-15mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	KAMENNÁ / KERAMICKÁ DLAŽBA / KOBEREK	TL. 5-10 mm	
	LEPIČÍ TMEL	TL. 6 mm	
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

(PS 02)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA (PÁSY)	TL. MIN. 2 mm	
	SOUCÍTEL SHYKOVÉHO TŘENÍ PODLAHOVINY - MIN. 0,6, zařez 34		
	DISPERZNÍ LEPIDLO		
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
	VYROVNÁNÍ POVRCHU - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ SUCHÁ SMĚS, PEVNOST 25 MPa	TL. 5-15mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC	TL. 10 mm	
	DISPERZNÍ LEPIDLO	TL. 5 mm	
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

POZN. DODÁVKA VČETNĚ SOKLU - VYTAŽENÝ FABION 70mm

(PS 03)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA (PÁSY)	TL. MIN. 2 mm	
	SOUCÍTEL SHYKOVÉHO TŘENÍ PODLAHOVINY - MIN. 0,6, zařez 34		
	DISPERZNÍ LEPIDLO		
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
	VYROVNÁNÍ POVRCHU - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ SUCHÁ SMĚS, PEVNOST 25 MPa	TL. 5-15mm	
	HRUBÉ VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU PODLAHY - CEMENTOVÝ PŮTER, PEVNOST 25 MPa	TL. 50-75mm	
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC	TL. 10 mm	
	DISPERZNÍ LEPIDLO	TL. 5 mm	
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

POZN. DODÁVKA VČETNĚ SOKLU - VYTAŽENÝ FABION 70mm

(PS 04)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA (PÁSY)	TL. MIN. 2 mm	
	SOUCÍTEL SHYKOVÉHO TŘENÍ PODLAHOVINY - MIN. 0,6, zařez 34		
	SÁDROVLÁKNITÁ DESKA - CELOPLOŠNĚ PROLEPENÁ A PŘESROUBOVANÁ	TL. 10mm	
	2x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA	TL. 20mm	
	KROČEJOVÁ IZOLACE (DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA - PEVNÁ V TLAKU, 230 kg/m3)	TL. 20mm	
	VYROVNÁVACÍ PODSYP	TL. 20mm	
	PODLAHOVÁ VOŠTINA + VOŠTINOVÝ ZÁSYP 45 kg/m2	TL. 30mm	
	GEOTEXTILIE 300 g/m - VYTÁHNOUT AŽ DO HORNÍCH KRAJŮ		
	PRKENNÁ PODLAHA	TL. 25 mm	
	DŘEVĚNÉ POLŠTÁŘE V NÁSYPU		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	NÁSYP (STAVEBNÍ SUŤ + ŠKIVÁRA) - ODTĚŽIT ČÁST	CCA 90 mm	
	NÁSYP (STAVEBNÍ SUŤ + ŠKIVÁRA)		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE		

POZN 1 - NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM PODLAHY - UVEDENÁ SKLADBA JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ.
PO ODKRYTÍ HORNÍCH VRSTEV JE NUTNÉ TENTO NÁVRH REVIDOVAT DLE SKUTEČNOSTI !
POZN 2 - POUŽÍT KOMPLETNÍ SYSTÉMOVOU SKLADBU SUCHÉ PODLAHY
POZN 3 - DODÁVKA VČETNĚ SOKLU - VYTAŽENÝ FABION 70mm

(PS 05)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	TL. 5 mm	
	SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ KOBERCŮ		
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
	VYROVNÁNÍ POVRCHU - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ SUCHÁ SMĚS, PEVNOST 25 MPa	TL. 5-15mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	KOBEREK	TL. 10 mm	
	LEPIDLO NA KOBEC	TL. 5 mm	
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

(PS 06)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	KERAMICKÁ DLAŽBA 300/300	TL. MIN. 8 mm	
	JEDNOSLOŽKOVÝ FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU (TŘÍDA C2T)	TL. MIN. 6 mm	
	JEDNOSLOŽKOVÁ SILKÁTOVÉ DISPERZNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA	TL. MIN. 2 mm	
	VYROVNÁNÍ POVRCHU - JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ SUCHÁ SMĚS, PEVNOST 25 MPa	TL. 5-15mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	KERAMICKÁ DLAŽBA	TL. 10 mm	
	LEPIČÍ TMEL	TL. 6 mm	
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

(PS 07)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	DVOUSLOŽKOVÝ PODLAHOVÝ LAK (PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ)	TL. 1 mm	
	DUBOVÉ VYSOCE JAKOSTNÍ VLYSY (+TMEL)	TL. 15 mm	
	LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ MASIVNÍ PODLAHY	TL. 2 mm	
	VYROVNÁNÍ POVRCHU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA KRITCKÉ PODKLADY (MIN. 3mm)	TL. 3-5mm	
	PENETRAČNÍ MŮSTEK		
	DŘEVĚNÉ VLYSY	TL. 19 mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	ASFALTOVÝ TMEL	TL. 2 mm	
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A VYBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY		

(PS 08)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	VINYLOVÉ PODLAHOVÉ DÍLCE "CLICK" S 3D RELIÉFEM DO VYSOCE ZATĚŽOVANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTOR (ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 41-43) - IMITACE DUB	TL. 5 mm	
	PODLOŽKA Z POLYETYLENOVÉ PĚNY	TL. 3mm	
	PE FÓLIE		
	PVC	TL. 1,5 mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC	TL. 1,5 mm	
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	OSB DESKY	TL. 35 mm
PONECHÁVANÉ VRSTVY	KROČEJOVÁ IZOLACE	TL. 50 mm	
	PRKENNÝ ZÁKLOP	TL. 25 mm	
	NOSNÁ OCELOVO-DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STROPU		

(PS 08B)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	TL. 5mm	
	SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ KOBERCŮ		
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC	TL. 1,5 mm	
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	OSB DESKY	TL. 35 mm
PONECHÁVANÉ VRSTVY	KROČEJOVÁ IZOLACE	TL. 50 mm	
	PRKENNÝ ZÁKLOP	TL. 25 mm	
	NOSNÁ OCELOVO-DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STROPU		

(PS 09)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA (PÁSY)	TL. MIN. 2 mm	
	SOUCÍTEL SHYKOVÉHO TŘENÍ PODLAHOVINY - MIN. 0,6, zařez 34		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC	TL. 1,5 mm	
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	OSB DESKY	TL. 35 mm
PONECHÁVANÉ VRSTVY	KROČEJOVÁ IZOLACE	TL. 50 mm	
	PRKENNÝ ZÁKLOP	TL. 25 mm	
	NOSNÁ OCELOVO-DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STROPU		

POZN. DODÁVKA VČETNĚ DŘ. SOKLU - LIŠTA 70mm

(PS 10)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ ZVÝŠENÉ JEVIŠTĚ PŘÍSÁLÍ (+545 mm)		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA (PÁSY)	TL. MIN. 2 mm	
	SOUCÍTEL SHYKOVÉHO TŘENÍ PODLAHOVINY - MIN. 0,6, zařez 34		
	2x OSB DESKA P+D (SEŠROUBOVANÁ)	TL. 50 mm	
	TEXTILNÍ PLŠŤ	TL. 5 mm	
	ROŠT Z HRANOLŮ 140/100 (VOLNOU MEZERU POD ROŠTĚM VYPLNIT PŘÍŘEZY Z MINERÁLNÍ VLNY H. 60 mm (MW038)	TL. 140 mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	POMOCNÁ KONSTRUKCE Z DŘ. HRANOLŮ 100/100 (VČ. VYROVNÁVACÍCH PODLOŽEK)	TL. 350 mm	
	STÁVAJÍCÍ PÓDIUM (SHODNÉ ROZMĚRY JAKO NÁVRH)		
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	PODLAHA SÁLU	

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DŘ. PÓDIA JE SPOJOVACÍ MATERIÁL, LEMOVACÍ LIŠTY, BROUŠENÍ KONSTRUKCE A FUNKČNÍ NÁTĚR

(PS 11)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ ZVÝŠENÉ JEVIŠTĚ ZRCADLOVÝ SÁL (+300 mm)		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA (PÁSY)	TL. MIN. 2 mm	
	SOUCÍTEL SHYKOVÉHO TŘENÍ PODLAHOVINY - MIN. 0,6, zařez 34		
	2x OSB DESKA P+D (SEŠROUBOVANÁ)	TL. 50 mm	
	TEXTILNÍ PLŠŤ	TL. 5 mm	
	ROŠT Z HRANOLŮ 140/100 (VOLNOU MEZERU POD ROŠTĚM VYPLNIT PŘÍŘEZY Z MINERÁLNÍ VLNY H. 60 mm (MW038)	TL. 140 mm	
	POMOCNÁ KONSTRUKCE Z DŘ. HRANOLŮ 100/100 (VČ. VYROVNÁVACÍCH PODLOŽEK)	TL. 105 mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ PÓDIUM (SHODNÉ ROZMĚRY JAKO NÁVRH)		
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	PODLAHA SÁLU	

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DŘ. PÓDIA JE SPOJOVACÍ MATERIÁL, LEMOVACÍ LIŠTY, BROUŠENÍ KONSTRUKCE A FUNKČNÍ NÁTĚR

(PS 12)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ ROZŠÍŘENÍ JEVIŠTĚ HLAVNÍ SÁL (+400 mm)		
NOVÉ VRSTVY	SKLADBA JEVIŠTNÍ PODLAHY VIZ STROJNÍ TECHNOLOGIE		
	POMOCNÁ KONSTRUKCE Z DŘ. HRANOLŮ 100/100 (VČ. VYROVNÁVACÍCH PODLOŽEK A MINERÁLNÍ VLNY H. 60 mm)	TL. 205 mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	KOBEREK		
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÉ PÓDIUM	

(PS 13)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ JEVIŠTĚ HLAVNÍ SÁL		
NOVÉ VRSTVY	SKLADBA JEVIŠTNÍ PODLAHY VIZ STROJNÍ TECHNOLOGIE		
	ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC	TL. 50 mm
PONECHÁVANÉ VRSTVY	PRKENNÁ PODLAHA	TL. 50 mm	
	NOSNÉ ROŠTY	TL. 5 mm	
PONECHÁVANÉ VRSTVY	STÁVAJÍCÍ SNÍŽENÉ PÓDIUM		
	ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ - NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM PODLAHY JEVIŠTĚ		

(PS 14)	PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ ZVÝŠENÉ PODLAHA REŽIE (+900 mm)		
NOVÉ VRSTVY	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK	TL. 5 mm	
	SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ KOBERCŮ		
	2x OSB DESKA P+D (SEŠROUBOVANÁ)	TL. 50 mm	
	TEXTILNÍ PLŠŤ	TL. 5 mm	
	ROŠT Z HRANOLŮ 140/100 (VOLNOU MEZERU POD ROŠTĚM VYPLNIT PŘÍŘEZY Z MINERÁLNÍ VLNY H. 60 mm (OBJEHM. 100-150 kg/m3)	TL. 140 mm	
	POMOCNÁ KONSTRUKCE Z DŘ. HRANOLŮ 100/100 (VČ. VYROVNÁVACÍCH PODLOŽEK)	TL. 705 mm	
	PVC		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC		
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	OSB DESKY	TL. 35 mm
PONECHÁVANÉ VRSTVY	KROČEJOVÁ IZOLACE	TL. 50 mm	
	PRKENNÝ ZÁKLOP	TL. 25 mm	
	NOSNÁ OCELOVO-DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STROPU		

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DŘ. PÓDIA JE SPOJOVACÍ MATERIÁL, LEMOVACÍ LIŠTY, BROUŠENÍ KONSTRUKCE A FUNKČNÍ NÁTĚR

(SCH 1)	SCHODIŠTĚ 1.PP 6*155*330, L=1,52 m, Š=885 mm		
NOVÉ VRSTVY	KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA (dřto PS 01) S VLOŽENOU PROTISKLUZOVOU LIŠTOU V HRANĚ STUPNĚ	TL. 10 mm	
	LEPIČÍ TMEL NA BÁZI TRASOVÉHO CEMENTU (TŘÍDA C2F)	TL. 10-15 mm	
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	BETONOVÉ SCHODY		

(SCH 2)	SCHODIŠTĚ 1.PP 15*175*280, L=3,43 m, Š=1120 mm		
NOVÉ VRSTVY	KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA (dřto PS 01) S VLOŽENOU PROTISKLUZOVOU LIŠTOU V HRANĚ STUPNĚ	TL. 10 mm	
	LEPIČÍ TMEL NA BÁZI TRASOVÉHO CEMENTU (TŘÍDA C2F)	TL. 10-15 mm	
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	KOBEREK		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	BETONOVÉ SCHODY		

(SCH 3)	SCHODIŠTĚ 1.NP 3 sch. stupně v m.č. 1.16, Š=1,2m, H=150,160,190mm		
NOVÉ VRSTVY	KERAMICKÁ SLINUTÁ DLAŽBA (dřto PS 01) S VLOŽENOU PROTISKLUZOVOU LIŠTOU V HRANĚ STUPNĚ	TL. 10 mm	
	LEPIČÍ TMEL NA BÁZI TRASOVÉHO CEMENTU (TŘÍDA C2F)	TL. 10-15 mm	
	SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE POVRCHU		
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	KERAMICKÁ DLAŽBA		
	PONECHÁVANÉ VRSTVY	BETONOVÉ SCHODY	

(SCH 4)	SCHODIŠTĚ 1.NP 13*180*290, L= 3,55m, Š=0,97m 4*155*260, L= 0,745m, Š=1,19m		
NOVÉ VRSTVY	POLYVINYLCHLORIDOVÁ PODLAHOVINA S PROTISKLUZOVOU LIŠTOU V HRANĚ STUPNĚ	TL. 2 mm	
	DISPERZNÍ LEPIDLO	TL. 1 mm	
ODSTRAŇOVANÉ VRSTVY	PVC		
	VYČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH STUPŇŮ		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ		

(SCH 5)	SCHODIŠTĚ 1.NP NA JEVIŠTĚ 7*179*290		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	NOVÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ Z DUBOVÝCH LEPENÝCH POŠEN H.50mm VČETNĚ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE		
	LAKOVANO dřto PARKETY V SÁLE		

(SCH 6)	SCHODIŠTĚ 2.NP REŽIE 5*180/260 Š=0,99 L=1,040		
PONECHÁVANÉ VRSTVY	NOVÉ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ Z OSB DESEK H. 2+25mm VČETNĚ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE (náslapný povrch koberec - dodávka akustiky)		
	Součástí schodiště bude dřevěné sloupkové zábradlí prodoulené na hranu vyvýšené podlahy, které bude uchyceno seshora do stupnic schodiště - CELKOVÁ DĚLKA ZÁBRADLÍ L= 2,35 bm		

POZNÁMKY:

VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVEDĚNÍ JE NUTNÉ PROVEŠT ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.



PRO POTŘEBU TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLO PROVEDENO DÍLČÍ ZAMĚŘENÍ POUZE DOTČENÝCH PROSTOR.

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY.

VEŠKERÉ VZORKY (BAREVNOST) NECHAT ODSOULASIT PŘED ZABUDOVÁNÍM ARCHITEKTEM A INVESTOREM !

TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE - TU JE NUTNO ZPRACOVAT PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA !

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

Souřadnicový systém : JTSK		REVIZE 30-11-2022	
Výškový systém : Bvp			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
OBJEDNATEL :			
MĚSTO STUDÉNKA, NÁM. REPUBLIKY 762, 742 13 STUDÉNKA		 MĚSTO STUDÉNKA	
VEDOUcí PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. ODRŇEJ FABIÁN		  KANIA a.s., Špilova 809, 702 00 Ostrava tel.: 090 243 487 e-mail: info@kania-ostrava.cz	
STAV. ÚRAD : STUDÉNKA			
NÁZEVE AKCE :			
MODERNIZACE DĚLNICKÉHO DOMU VE STUDÉNCE			
NÁZEVE OBJEKTU :			
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEVE PŘÍLOHY :			
SKLADBY PODLAH A SCHODIŠTĚ			
		D.1.1.14	