

REVIZNÍ ZPRÁVA TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

dle vyhl. ČUBP č.18/1979 Sb. a ČSN 690012, ČSN souvisejících a předpisů výrobce

No – TNS 367/2020

Druh revize: **PROVOZNÍ**

Datum revize: **8.9.2020**

Majitel: **Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace
Butovická 346
742 13 Studénka**

Umístění TN: **kotelna III: kategorie – samostatná místnost suterén**

Jméno a příjmení RT: **Ing. Jan Nohava** tel: 777933383

Evidenční č. osvědčení: **6391/7/18/R-TZ-NA,PK4,HK4**

Evidenční č.oprávnění: **1326/7/13/TZ-R-NA,PK4,HK4**

Označení zařízení - předmět revize:

Tlaková nádoba	Tlaková nádoba s pryžovým vakem - expanzomat č.1
Typ	Reflex N 500
Objem	500 litrů
Výrobní číslo	18 T 0530 90283
Rok výroby	2018
Výrobce/dodavatel	Reflex Winkelmann Gmbh, 58227 Ahlen, Deutschland
Pracovní látka	VODA/VZDUCH
Pracovní přetlak	2,0 bar
Maxim. pracovní přetlak	6 bar (zkušební přetlak 8,6bar)
Nejvyšší pracovní teplota	-10/+120°C (Tmax na membráně -10/+70°C)

Celkové zhodnocení zařízení:

Tlaková nádoba je schopná bezpečného a spolehlivého provozu.

Za provozovatele se zúčastnil: obsluha zařízení: Stanislav Pospěch tel:

Lhůty revizí tlakových nádob dle ČSN 690012:

Provozní - 1x za rok 2021

Vnitřní - 1x za 5 let 2022

Tlaková - 1x za 9 let 2026

Rozdělovník:

provozovatel - 2x

revizní technik - 1x


razítko a podpis revizního technika

Revize tlakové nádoby je platná 1 rok od data vydání