

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 31.1. 2023

Název zadavatele: **MĚSTO STUDÉNKA**
sídlo: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupeno: Libor Slavík, starostou
IČ: 00298441

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace Dělnického domu ve Studénce“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotazy uchazeče:

Dotaz č.1

V rámci dodatečných informací č.5, odpověď na dotaz č.4, byl doložen nový slepý výkaz výměr pro ocenění nosné konstrukce pro VZT.

K dotazu č. 4

Přikládáme PD Nosnou konstrukci pro VZT včetně výkazu výměr jako přílohu těchto dodatečných informací.

Celkovou cenu za tento dodatečně doložený výkaz výměr není možné započítat do žádné části cenové nabídky Modernizace Dělnického domu nebo Rekonstrukce krovu Dělnického domu, schází patřičná položka. Také není možné uvést a započítat do celkové ceny díla Přílohy č.3 – Návrh smlouvy o dílo.

- Bude dodatečně doložený výkaz výměr s názvem Nosná konstrukce pro VZT součástí výběrového řízení?
- Můžete upřesnit, do které části a položky máme započítat výkaz výměr s názvem Nosná konstrukce pro VZT?

Dotaz č.2

V rámci dodatečných informací č.5, odpověď na dotaz č.4, byl doložen nový slepý výkaz výměr pro ocenění nosné konstrukce pro VZT.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 71 468 000 Kč bez DPH zůstala stejná.

- Bude navýšená předpokládaná hodnota veřejné zakázky?

Dotaz č.3

výkaz výměr pro ocenění nosné konstrukce pro VZT – pol.č.9 až pol.č.14

9	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg montáž	kg	48,00000
viz výkresy půdorys a řez : P10 : 0,500*0,300*8,000*10*4				48,00000
10	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg montáž	kg	522,00000
viz výkresy půdorys a řez : UPE140 : 14,500*4,500*2*4				522,00000
11	767R001	D+M povrchová úprava ocelové konstrukce nátěrovým systémem nátěr	kg	2 351,64800
viz výkresy půdorys a řez : HEA280 : 76,400*11,660*2 UPE140 : 14,500*4,500*2*4 P10 : 0,500*0,300*8,000*10*4				1 781,64800 522,00000 48,00000

12	13386435R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 65 mm; s = 5,0 mm; t = 9,0 mm; plocha průřezu = 18,40 cm ² dodávka	t	0,57420
		viz výkresy půdorys a řez : 14,500/1000*4,500*2*4 Koeficient : 0,10		0,52200 0,05220
13	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm dodávka	t	0,05280
		viz statika - detail kotvení do nosných stěn : 0,500*0,300*8,000/1000*10*4 Koeficient : 0,10		0,04800 0,00480
14	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický ????	kg	100,20000
		viz výkresy půdorys a řez : UPE140 : 14,500*4,500*2*4*0,10 ???, P10 : 0,500*0,300*8,000*10*4 ????		52,20000 48,00000

- Můžete vysvětlit co přesně se má do položky č.14 započítat?
Dle čísla položky lze usoudit, že dodávka materiálů, ale ta je započtena v pol.č.12 a v pol.č.13.
- Je výměra u pol.č.14 správně?
U prvku UPE140 se započítává pouze 10% hmotnosti a u prvku P10 se započítává 100% hmotnosti?

Vyjádření zadavatele

K dotazu č. 1

Výkaz výměr s názvem Nosná konstrukce pro VZT je součástí těchto dodatečných informací. Uchazeč započítá výkaz výměr do části Rekonstrukce krovu dělnického domu.

K dotazu č. 2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebude navýšena, jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Zadavatel při posouzení nabídek bude zohledňovat změny a úpravy dle dodatečných informací veřejné zakázky.

K dotazu č. 3

Jedná se o kotvy a spojky-atypické prvky.
Plechu P10 má být taky *0,10 (jen 10%) viz upravený výkaz výměr.

Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 22. 2. 2022 do 10:00 hodin

Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

Elektronickým nástrojem zadavatele je: <https://zakazky.mesto-studenka.cz/>

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 22. 2. 2022 v 10:01 hodin

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

Příloha dodatečných informací: Výkaz výměr Nosná konstrukce pro VZT SP