

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PROJECT WORK, s.r.o.

Panská 395

742 13 Studénka

Vaše žádost ze dne, značka:
05.01.2023Naše značka:
058230004
(FM11/Š4/23)Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelíkdne:
07.01.2023**Věc: Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka ve Studénce****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Studénka - Butovice, ul. L. Janáčka

Stavebník: Město Studénka, nám. Republiky, Studénka

Projektant: dtto adresát

Č. zakázky:

Datum: 11/2022

Předmětem předložené dokumentace je novostavba levostranného chodníku podél ul. L. Janáčka, včetně 2 parkovacích míst /náhrada za místa stavbou rušená/, přístupů ke vchodům obytných domů a jednoho místa pro přecházení. Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení. Délka chodníku je cca 151 m, úsek podél ul. Dvořákovy má délku cca 16 m.

Šířka chodníku je 1,5 m a 1,75 m /podél Dvořákovy ul./, příčný spád činí 2%, podélný sleduje spád komunikace, který nepřestoupí 8,33%. Na straně zeleně je navržena přirozená vodící linie z obrubníku, zvýšeného nad niveletu chodníku o 70 mm. V místech přístupu ke vchodům do obytných domů je chodník bezbariérově snižován a opatřen na straně vozovky varovným pásem. Místo pro přecházení je bezbariérově sníženo, v místě styku s vozovkou lemováno varovným pásem. Varovný pás je rovněž navržen na konci chodníku podél ul. Dvořákovy, navazujícím na stávající parkovací plochu. Nová parkovací místa jsou určena pro automobily tělesně postižených osob, jsou navržena jako dvojice sdružených míst celkové šířky 5800 mm, s bezbariérovým výjezdem na chodník, lemovaným varovným pásem. Varovné pásy budou lemovány dlažbou bez zkosených hran, formátu 200/200 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÉHO MÍSTNÍ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -058-

Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

