



Miramo spol. s r.o. , 742 55 Albrechtičky 265 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

Atelier Tecl s.r.o.

Grohova 51

602 00 Brno

Vaše zn.:

Naše zn.:
191/2023

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
28.11.2023

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:

- a) Realizací níže uvedené investiční akce:
“Odstranění objektu ul. Poštovní 515 Studénka“

dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Butovice k dotčení se sítí elektronických komunikací v naší správě, viz přiložená situace.

Podmínky týkající se realizace stavby:


- a) V objektu určeném k demolici se nachází op.kabel propojující objekty č.p. 660 a 515 , který slouží k napojení objektu č.p. 515. Požadujeme přeložení v rámci demolice objektu. Způsob přeložení bude upřesněn při prohlídce s majitelem objektu.
- b) Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052
- c) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu – min. 500 mm
- d) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny před poškozením.
- e) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz
- f) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.

Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.

Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

g) Při jakémkoliv poškození sítí el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 27.11.2024



S pozdravem

MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim



e-mail: web@miramo.cz

tel: [602 534352](tel:602534352)

fax: [556 428052](tel:556428052)