


Chránička DN 50 do
bodu napojení na
rozvody společnosti
CETIN

NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ
min. rozměry: Š:19", V: 6U



UTP CAT6a

- DATA 01,02
- DATA 03,04
- DATA 05,06
- DATA 07,08
- DATA 09,10
- DATA 11,12
- DATA 13,14
- DATA 15,16
- DATA 17,18
- DATA 19,20
- AP1
- AP2
- EZS
- TEPELNÉ ČERPADLO
- VODOMĚR

Přívodní kabel CYKY-J 3x2,5

R1




DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45, UTP, CAT.6a



SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ



KABELOVÁ TRASA SLABOPROUD



KABELOVÁ TRASA SILNOPROUD

POZNÁMKA:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH A
BUDE VEDENO V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH.
POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA
INVESTOREM.
KABELY BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH V CELÉ DÉLCE.
KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAZE BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU.



0,000 = 000,000 m n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ	
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
VYPRACOVAL	BC. MATÚŠ KRAJČI	
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ	
STAVEBNÍK: MĚSTO STUDÉNKA, NÁM. REPUBLIKY 762, 742 13 STUDÉNKA		

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

NOVOSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY STUDÉNKA
p.č. 1356/1, 1436/1, k.ú. Butovice

OBJEKT
SO 01 - NOVOSTAVBA DĚTSKÉ SKUPINY

ČÁST
D.1.4. ELEKTROINSTALACE

NÁZEV DOKUMENTU
SCHÉMA SLP

FORMÁT	A3
DATUM	1/2024
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	2023089
MĚŘÍTKO	1:100

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.4.4.08