



S00HP005B3HG

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, ops-reditel@nipi.cz, banka

2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Studénka
Městský úřad
nám. Republiky 762
74213 Studénka

MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉNKA		Č. dopr.
Došlo: 14.12.2023		Zpracov.
Č.j.	Přil.	Ukl. znak
Poč. listů		

Vaše žádost ze dne, značka:
12.12.2023

Naše značka:
058230087
(FM204/Š87/23)

Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelík

dne:
13.12.2023

Věc: Novostavba dětské skupiny Studénka**Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Studénka - Butovice, prostor u ul. Poštovní
Stavebník: dtto adresát
Projektant: ATELIER TECL, Grohova 51, Brno
Č. zakázky: 2023089. Datum: 11/2023

Předmětem předložené dokumentace je novostavba přízemního objektu ve kterém budou umístěna dvě oddělení dětské skupiny se samostatnými vstupy a s identickým dispozičním řešením, s kapacitou 2 x 18 dětí předškolního věku. Před školkou je navrženo parkoviště pro 11 automobilů. Podlaha přízemí je zvednuta nad úroveň okolního terénu, resp. zpevněné plochy, o 50 - 100 mm.

Vstupy do objektu jsou bezbariérové, zpevněná plocha je spádována tak, aby před vstupy vznikla plocha velikosti 2000/2000 mm se spádem do 2%, bezbariérové jsou i výstupy na zahradu. Vstupní dvojkřídlové dveře šířky 1800 mm se otevírají směrem ven. Vnitřní prostor umožňuje bezproblémový pohyb invalidního vozíku, ve WC a umývárně pro děti je dostatečný prostor pro odstavení invalidního vozíku, ve sprše bude instalována sklopná sedačka.

Přístupový chodník, napojený na stávající chodník u komerčního objektu, má šířku 1500 mm, příčný spád 2%, od zpevněných ploch před objektem je oddělen zvýšeným obrubníkem, opatřeným bezbariérovým snížením s varovným pásem, od kterého je vodící linie ke vstupu, resp. fasádě objektu. Na parkovišti je vyhrazeno jedno příčné parkovací místo pro vozidlo tělesně postižených šířky 3500 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh.**

Proti vydání společného povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODPOVĚDNÝ SPRÁVCE
ODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT
ODPOVĚDNÝ KONZULTANT

Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz