

**CELKOVÁ**

Akce:

Rekonstrukce šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce

Zak. číslo :

20 Z015

ZARIZENI

PRIVOD A ODVOD VZDUCHU

červenec 2020

Číslo	Název	umístění jednotky	rozměry délka/výška/šířka	hmotnost	počet	Ventilátor					Ovládání	Napájení	Poznámka
						vzduchový výkon Q_v	externí tlak p_{ext}	příkon P_1	napětí	celkový proud			
			mm	kg	[ks]	m³/h	Pa	kW	V	A			
	Zař.č. 1 - Odtah z hygienické zóny												
1.01	Potrubní ventilátor s doběhem	m.č.1.37	295x212x212	2,7	1	380	150	0,053	230	0,21	ELE	ELE	

Rekonstrukce šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce

Požadavky na ostatní profese

číslo zařízení	název zařízení	doporučené ovládání	způsob spuštění / ovládání		
				Elektro	Stavba
0					
	Zař.č. 1 - Odtah z hygienického zázemí				
1.01	Potrubní ventilátor s doběhem	ELE	Ventilátor bude spouštěn společně s osvětlením, ventilátor bude včetně časového doběhu.	napojení, napájení ovládání a jištění	<ul style="list-style-type: none"> • otvory pro prostupy rozvodů včetně zapravení a odklizení sutě • dotěsnění a oplechování prostupů stěnovými konstrukcemi <ul style="list-style-type: none"> • stavební, výpomocné práce • zajištění vhodného akustického řešení větraných prostor • zajištění servisního přístupu k VZT zařízením dle požadavků viz. výkresová dokumentace • zajištění bezprahové úpravy dveří/dveřních mřížek dle PD