



M Ě S T O S T U D Ě N K A

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Poštovní 772, 742 13 Studénka

Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace



VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE :

NAŠE Č.J.: COV 63/2020/ČOV/Tei

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE: Tomáš Teichmann

TELEFON: 556 414 307

FAX: 556 414 302

E-MAIL: teichmann@mesto-studenka.cz

VIAT s.r.o.

Lidická 700/19,

Brno, 602 00

Telefon: +420 775 621 848

DATUM: 19.6.2020

Vyjádření

Na základě Vaši žádosti o vyjádření k existenci sítí v oblasti stavby „PD chodník podél ul. 2. května (úsek od Dělnického domu po ul. Panskou)“, Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení kanalizačního řadu nebo jeho ochranného pásma ve správě střediska ČOVaK Města Studénka.
2. Požadujeme předložit předpracovanou dokumentaci plánovaného záměru k posouzení a schválení v souladu s následujícími podmínkami tohoto vyjádření:
 - a) křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
 - b) výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem.
 - c) v ochranných pásmech kanalizace nebude skladován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na kanalizačním řadu (např. revizní šachty, atd.).
3. Toto vyjádření slouží jako podklad pro další řízení dle ustanovení stavebního zákona.

Tomáš Teichmann
vedoucí střediska ČOVaK

M Ě S T O
742 13 S T U D Ě N K A